



251613100170
有效期2031年6月10日

报告编号: 2025J0601

平顶山市海铭检测技术服务有限公司



检 测 报 告

样 品 编 号: 2025J0601

样 品 名 称: 郏县三水厂南水北调厂原水

样 品 来 源: 郏县银龙水务有限公司原水进水口采样点

2025 年 06 月 24 日

第 1 页 共 4 页



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本报告的检验检测数据仅证明收（采）到的样品所检项目的符合性情况。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322

第 2 页共 4 页



扫描全能王 创建

平顶山市海铭检测技术服务有限公司

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025J0601

收样日期: 2025年06月16日

样品受理号: 2025J0601

检测完成日期: 2025年06月23日

报告编号: 2025J0601

报告日期: 2025年06月24日

样品名称: 原水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (3类)

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌瓶 无菌袋

样品来源及地址: 郏县银龙水务有限公司 南水北调水厂原水进水口采样点

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
水温 (°C)	GB 13195-1991	25	-
溶解氧 (mg/L)	GB 7489-1987	5.97	≥5
高锰酸盐指数 (mg/L)	GB 11892-1989	2.20	≤6
化学需氧量 (mg/L)	HJ 828-2018	10.20	≤20
五日生化需氧量 (mg/L)	GB/T 5750.7-2006 (2.1)	1.85	≤4
pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	7.52	6-9
铁 (以 Fe 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	<0.05	≤1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	<0.05	≤1.0
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (12.1)	<0.002	≤0.005
氯化物 (以 Cl-计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	6	250
阴离子表面活性剂 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (13.1)	<0.05	≤0.2
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	27.76	250
砷 (以 As 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.0019	≤0.05
镉 (以 Cd 计, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	<0.0005	≤0.005
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	0.78	10

第3页共4页



扫描全能王 创建

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号： 2025.I0601
样品受理号： 2025.I0601
报告编号： 2025.I0601

收样日期： 2025 年 06 月 16 日
检测完成日期： 2025 年 06 月 23 日
报告日期： 2025 年 06 月 24 日

检测结果：

检验项目	检测方法	检测值	限量值
铬（以 Cr ⁶⁺ 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（13.1）	<0.004	≤0.05
氰化物（以 CN ⁻ 计，mg/L）	GB/T 5750.5-2023（7.1）	<0.002	≤0.2
氨氮（mg/L）	GB/T 5750.5-2023（11.1）	0.07	≤1.0
总磷（mg/L）	GB 11893-1989	<0.01	≤0.2
总氮（mg/L）	HJ 636-2012	0.86	≤1.0
氟化物（以 F ⁻ 计，mg/L）	GB/T 5750.5-2023（6.2）	<0.2	≤1.0
铅（以 Pb 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（4.1）	<0.0025	≤0.05
汞（以 Hg 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（11.1）	<0.0001	≤0.0001
硒（以 Se 计，mg/L）	GB/T 5750.6-2023（10.1）	<0.0004	≤0.01
粪大肠菌群（个/L）	HJ/T 347-2007	未检出	≤10000
硫化物（mg/L）	GB/T 5750.5-2023（9.1）	<0.02	≤0.2
石油类（mg/L）	GB/T 5750.7-2023（6.2）	<0.005	≤0.05



以下空白

检测人：刘路瑶 校核人：张伟丽 审核人：李笑盼

签发人：赵荣 签发日期：2025 年 6 月 24 日





251613100170
有效期2031年6月10日

报告编号: 2025J0602

平顶山市海铭检测技术服务有限公司



检 测 报 告

样 品 编 号: 2025J0602

样 品 名 称: 郟县三水厂出厂水

样 品 来 源: 郟县银龙水务有限公司中控室门前采样点

2025 年 06 月 24 日

第 1 页共 4 页



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本报告的检验检测数据仅证明收（采）到的样品所检项目的符合性情况。



联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322

第 2 页共 4 页



扫描全能王 创建

平顶山市海铭检测技术服务有限公司

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025J0602

收样日期: 2025年06月16日

样品受理号: 2025J0602

检测完成日期: 2025年06月23日

报告编号: 2025J0602

报告日期: 2025年06月24日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》

样品性状及包装: 无色透明, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 郏县银龙水务有限公司 郏县三水厂中控室门前采样点

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
色度	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	< 5	15
浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	0.37	1
臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	无	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无
pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	7.60	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	141	450
铝 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.008	0.2
铁 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	<0.05	0.3
锰 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	<0.05	0.1
铜 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.1)	<0.05	1.0
锌 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	<0.05	1.0
氯化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	15	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	1.88	3
溶解性固体 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	237	1000
硫酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	63.18	250
总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1)	0.0520	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1)	0.0812	1

第3页共4页



扫描全能王 创建

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号：2025J0602

收样日期：2025 年 06 月 16 日

样品受理号：2025J0602

检测完成日期：2025 年 06 月 23 日

报告编号：2025J0602

报告日期：2025 年 06 月 24 日

检测结果：

检验项目	检测方法	检测值	限量值
砷 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.0023	0.01
镉 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	<0.2	10
铬 (六价) (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	<0.004	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	<0.02	0.5
氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	<0.002	0.05
氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	0.3	1.0
铅 (, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.0025	0.01
汞 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	<0.001	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (4.3)	<0.000032	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	5	100
总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	未检出	不得检出
二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	0.44	0.8
氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (21.1)	0.33	0.7
亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (20.1)	0.41	0.7

以下空白

检测人：刘璐瑶

校核人：张伟丽

审核人：李笑阳

签发人：赵荣

签发日期：2025 年 6 月 24 日





251613100170
有效期2031年6月10日

报告编号: 2025J0603

平顶山市海铭检测技术服务有限公司



检 测 报 告

样 品 编 号: 2025J0603

样 品 名 称: 郟县城区管网水

样 品 来 源: 郟县银龙水务有限公司县委

2025 年 06 月 24 日

第 1 页 共 4 页



扫描全能王 创建

说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本报告的检验检测数据仅证明收（采）到的样品所检项目的符合性情况。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322

第 2 页共 4 页



扫描全能王 创建

平顶山市海铭检测技术服务有限公司

检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号: 2025J0603

收样日期: 2025年06月16日

样品受理号: 2025J0603

检测完成日期: 2025年06月23日

报告编号: 2025J0603

报告日期: 2025年06月24日

样品名称: 管网水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 李路雅 18637578568

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》

样品性状及包装: 无色透明, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 郏县银龙水务有限公司 县委

检测结果:

检验项目	检测方法	检测值	限量值
色度	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	< 5	15
浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	0.25	1
臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	无	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无
pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	7.51	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	149	450
铝 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.008	0.2
铁 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	<0.05	0.3
锰 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	<0.05	0.1
铜 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (7.1)	<0.05	1.0
锌 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	<0.05	1.0
氯化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	5	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	1.80	3
溶解性固体 (mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	241	1000
硫酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	27.63	250
总 α 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (4.1)	0.0821	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	GB/T5750.13-2023 (5.1)	0.1130	1



检测报告

PHM-QR-31-01-2025

样品编号： 2025J0603
样品受理号： 2025J0603
报告编号： 2025J0603

收样日期： 2025年06月16日
检测完成日期： 2025年06月23日
报告日期： 2025年06月24日

检测结果：

检验项目	检测方法	检测值	限量值
砷 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.0018	<0.01
镉 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	0.75	10
铬 (六价) (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	0.004	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	<0.02	0.5
氰化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	<0.002	0.05
氟化物 (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	<0.2	1.0
铅 (, mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	<0.0025	0.01
汞 (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	<0.001	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (4.3)	<0.000032	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	8	100
总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	未检出	不得检出
二氧化氯 (mg/L)	GB/T 5750.11-2023 (8.4)	0.39	0.8
氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (21.1)	0.26	0.7
亚氯酸盐 (mg/L)	GB/T 5750.10-2023 (20.1)	0.39	0.7



以下空白

检测人：刘璐瑶

校核人：张伟丽

审核人：李笑盼

签发人：赵荣

签发日期：2025年6月24日

